

項番	質問事項	回答事項
1	文化ホールは耐震改修済みかと思いますが、その際の構造計算書や各所の積載荷重の記載のある資料を公表いただきたく、よろしく願いいたします。	別途、閲覧する日を参加表明グループと調整します。
2	既設受変電設備の本年4月以降の年次点検日時(開始終了時間)をご教授ください。	平成31年度の点検日時については、契約前であるので、未定です。
3	工事期間における全館停電(一定期間)は可能でしょうか。ご教授ください。 年末年始・夏季休暇等の指定がある場合はその期間もあわせてお教えください。	松田町民文化センター内には調理実習室及び飲食店を営んでいる事業者等があり、冷蔵庫等で食品の保冷等を行っているため、長時間の停電は、時季等を鑑み、町と事業者とも調整して行ってください。また、停電は閉館日を想定しています。年末年始以外は連続した閉館日を予定していないので、連続した日で停電が必要な場合は、可能か不可能かも含めて本町と十分な調整を行うとともに、施設の予約状況等を鑑み、利用者にも配慮をしてください。
4	停電作業時の既存設備に対する仮設電源対応は不要と考えます。 宜しいでしょうか、ご指示願います。	「項番3」の回答を踏まえ、町と事業者と調整の上、対応してください。
5	対象機器のPCB調査は完了済みでPCBは含まないと考えます。 宜しいでしょうか、ご指示願います。	対象機器にPCBは含まれておりません。
6	撤去品はすべて産業廃棄物処理と考えます。 宜しいでしょうか、ご指示願います。	撤去品の廃棄については、法に則って適切に処理してください。
7	アスベストはないものと考えます。宜しいでしょうか、ご指示願います。	平成30年度に調査を行いましたので、調査結果を項番1の閲覧日と同日にできるように調整します。