浄水水質検査結果

	項　　目　　名	水質基準	1月						
			弥勒寺 桐生宅	宇津茂 管理センター	宮地田代 虫沢地域集会所	稲郷 田所宅	大寺 大寺公民館	萱沼 ８分団詰所	土佐原 集会施設
1	一般細菌	100個／ML以下	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム　　及びその化合物	0.003 mg/L以下							
4	水銀　　及びその化合物	0.0005 mg/L以下							
5	セレン　　及びその化合物	0.01 mg/L以下							
6	鉛　　及びその化合物	0.01 mg/L以下							
7	ヒ素　　及びその化合物	0.01 mg/L以下							
8	六価クロム　　化合物	0.05 mg/L以下							
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下							
10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下							
11	フッ素　　及びその化合物	0.8 mg/L以下							
12	ホウ素　　及びその化合物	1 mg/L以下							
13	四塩化炭素	0.002 mg/L以下							
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下							
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下							
16	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下							
17	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下							
18	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下							
19	ベンゼン	0.01 mg/L以下							
20	塩素酸	0.6 mg/L以下							
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下							
22	クロロホルム	0.06 mg/L以下							
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下							
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下							
25	臭素酸	0.01 mg/L以下							
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下							
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下							
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下							
29	ブロモホルム	0.09 mg/L以下							
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下							
31	亜鉛　　及びその化合物	1 mg/L以下							
32	アルミニウム　及びその化合物	0.2 mg/L以下							
33	鉄　　及びその化合物	0.3 mg/L以下							
34	銅　　及びその化合物	1 mg/L以下							
35	ナトリウム　　及びその化合物	200 mg/L以下							
36	マンガン　　及びその化合物	0.05 mg/L以下							
37	塩化物イオン	200 mg/L以下	2.4	2.5	2.6	2.5	2.5	2.4	2.5
38	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下							
39	蒸発残留物	500 mg/L以下							
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下							
41	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下							
42	２-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下							
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下							
44	フェノール類	0.005 mg/L以下							
45	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3 mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満
46	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3(20.9℃)	7.8(20.5℃)	7.8(20.7℃)	7.7(20.2℃)	7.8(20.9℃)	7.3(21.0℃)	7.8(21.0℃)
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
50	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
計			9項目	9項目	9項目	9項目	9項目	9項目	9項目